

**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах**

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 568

«25» 12. 2019 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог, Б. Проспект 16а (фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском,
Куйбышевском районах выдавшего предписание: Наконечная Галина Александровна, ведущий
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти 26/4

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

в помещении каб. № 216, коридора 2 этажа некачественно проведена уборка- паутина -устранено в ходе
проверки; в результате проведенной Филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ по РО» в г. Таганроге санитарно-
эпидемиологической экспертизы № 27.02-19/2017 от 17.12.2019, в личных медицинских книжках 18
сотрудников МАОУ СОШ № 37 отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке с
аттестацией, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на основании Постановления № 26 от
19.12.2019г сотрудники отстранены от исполнения своих обязанностей до представления результатов
проведенной аттестации – приказ № 754 от 20.12.2019г.; режим образовательного процесса не
соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 в части продолжительности перемен : большая перемена – после 4
урока, распределения учебной нагрузки в течении дня для 1 классов б,в,г; для 2-4 классов:2-х, 3 а,б,в, 4б,5-х,
6-х, 7-х,8,9,10,11 проводятся на 1, 4 уроках; не соблюдено нормируемое расстояние от первой парты до
учебной доски, каб. 322; в одном учебном кабинете используются источники света разной природы
излучения (накаливания, люминесцентные) и с использованием ламп желтого спектра цветоизлучения, каб.
137, 317; не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света, кааб. № 315. 137; не
проведено обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха, проведенными специализированной организацией; в компьютерных классах рабочие
места пользователей ПЭВМ не организованы в соответствии с нормативными требованиями: каб.№ 102,137 -
не предусмотрено наличие специализированной мебели (стулья), при размещении рабочих мест не
соблюдено нормируемое расстояние между рабочими столами с мониторами; при фронтальной системе
организации учебного процесса не предусмотрено соблюдение площади на одного ученика, в соответствии с
нормативом ; внутренняя отделка : стена - каб. Биологии (3 этаж), потолок коридора 2 этажа, отделка
оконного проема каб. 303 - имеют трещины, отшелка стен раздевалки спортзала- меловая побелка, что не
допускает проведения влажной уборки с применением дез.средств, нарушение п.4.28,4.9,5.6, 7.2.2,7.2.3, 7.2.9
, 6.1, 4.11,5.9, 10.8,10.12,12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9.1,9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав
потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. в одном учебном кабинете использовать источники света одной природы излучения и с использованием ламп белого, тепло-белого, естественно-белого спектра цветоизлучения, п.7.2.2,7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г
2. своевременно проводить замену вышедших из строя источников света, п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г
3. провести обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, проведенными специализированной организацией, п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г
4. в компьютерных классах рабочие места пользователей ПЭВМ организовать в соответствии с нормативными требованиями, п. 4.11,5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.1,9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» срок до 25.11.2020г
5. при фронтальной системе организации учебного процесса предусмотреть соблюдение площади на одного ученика, в соответствии с нормативом п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г
6. внутреннюю отделку потолка в помещениях привести в соответствие с требованиями п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г.
7. соблюдать нормируемое расстояние от первой парты до учебной доски, п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 до 25.11.2020г
8. обеспечить своевременное прохождение работниками медицинских обследований, п. 13.1 срок до 25.11.2020г
9. режим образовательного процесса привести в соответствие с требованиями п.10.8,10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 25.11.2020г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 25.11.2020г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Наконечная Галина Александровна,
ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «25» 12. 2019 г.

Директор МАОУ СОШ № 37
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Половинка Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____